


品名	三菱業務用有圧換気扇(厨房用メッシュタイプ・電動シャッター付)
形名	EFC-30MSA

台数	
記号	


電源	単相 100V				耐電圧	A.C 1000V 1分間							
羽根形式	30cm 金属製軸流羽根				絶縁抵抗	10MΩ 以上(500V 絶縁抵抗計)							
電動機形式	全閉形コンデンサ単相誘導電動機 4極E種				質量	10.2 kg							
使用周囲条件	温度 -10℃~+50℃ 相対湿度 90%以下 屋内				色調	マンセル N7 ..... 羽根、オリフィス マンセル N6.5 ..... シャッター ステンレス地色 ..... メッシュガード 溶融亜鉛めっき鋼板地色 ... 本体枠							
玉軸受	6200DDU (負荷側) 6200ZZ (反負荷側) グリス シリコン SH-44M												
特性表	周波数 (Hz)	風量(m³/h)		騒音(dB)		消費電力(W)		電流(A)		最大電流(A)		起動電流 (A)	公称出力 (W)
		強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱		
	50	1520	1310	43	40	49	47	0.53	0.47	0.91	0.72	1.44	50

※この商品は屋内で雨水のかからない状態でご使用ください。  
 ※「風量」「騒音」「消費電力」「電流」の値は静圧0時の値です。  
 ※風量測定はオリフィスチャンバー法で行った値です。  
 ※騒音は正面と側面に1.5m離れた地点3点を無響室にて測定した平均値です。  
 ※最大電流は、最大負荷時の値です。


■特性曲線図



■外形図



■結線図



第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	業務用有圧換気扇 EFC-30MSA	
	mm	非比例尺	2006.3.31			
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	NJ005009A-50(1/2)	仕様書




品名	三菱業務用有圧換気扇(厨房用メッシュタイプ・電動シャッター付)
形名	EFC-30MSA

台数	
記号	


### ■注意事項

- この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
- 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。
- 1日 50 回以上のひんぱんな起動停止を伴う使用は、羽根破損等の原因となりますので避けてください。
- 結氷する恐れのある場所では使用できません。
- 取付けは振動のない強固な場所にしっかり取り付けてください。取付け場所が弱いと共振を起こし、騒音及び羽根破損などの事故の発生する危険があります。弱い場所は補強などをして確実に取り付けてください。
- 有圧換気扇は天井近くの 1.8m 以上のところに取り付けてください。低い所に取り付けられますと、けが・事故の原因になることがあります。
- 設置をする時、下図のような場所には取り付けないでください。偏流が起こり異音の発生や羽根が破損することがあります。
 

・ダクトを使用する場合 { 吸込側の曲がり半径は羽根径 D 寸法以上 } { 離してください }	・2台以上が接近する場所 { 商品と商品の中心は羽根径 D 寸法の } { 3倍以上離してください }	・吸込側に遮へい物や極端な風路の 曲がりがある場所
--	---	------------------------------

※D:羽根直径
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、又は金属板張りの木造物と金属ボディの部分が直接接触しないようにしてください。漏電、感電、火災の原因になることがあります。このような場合にはシステム部材の絶縁枠を使用する必要があります。(電気設備技術基準の解釈第 167 条 3項)
- 漏電ブレーカを必ず設置してください。
- モータ焼損及び配線回路保護のため配線系統にモータブレーカ又は電磁開閉器(電磁接触器+サーマルリレー)などの過負荷保護装置を使用してください。過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2~1.5 倍程度を目安にしてください。ただし、商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。
- アース端子、アース線のある機種は、必ず接地工事を実施してください。
- 電源接続を間違えますと正常な運転ができなくなり、場合によってはモータが焼損するなどの危険があります。スイッチ・プラグ等への接続は確実に実施してください。
- 汚れた空気を排出するときは新鮮な空気の入るところが必要です。換気扇の取付枠と同等以上の大きさの、空気取入口を換気扇の反対側に設けてください。
- 換気扇は汚れやすいものです。長時間放置しておきますと汚れが落ちにくくなりますので早めに掃除してください。(羽根の取扱いには十分注意してください)
- 故障の原因となる恐れがありますので現地改造はしないでください。
- 屋外(直接雨が掛かる場所)では使用しないでください。
- 塩害の恐れのある場所、腐食性ガスの発生する場所、及び温泉では使用できません。
- 各種ウェザーカバーとの組合せの場合、必要寸法(最低壁厚)を確保してください。必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる取付けができません。(木枠・不燃枠では必要寸法が確保されない場合があります)
- 換気扇は天井又は壁面に密着させますと取り付けられませんので 100mm 以上離して取り付けください。
- 天井取付けはできません。電気部品等に悪影響を与えることや、落下によりけがをする恐れがあります。
- 50°C を超える雰囲気では、モータやコンデンサーなど電気部品の劣化又は軸受部グリスの劣化による軸受部焼付きの原因になりますので使用できません。
- 火災予防条例準則に基づき、火源との距離は 1m 以上離してください。
- ガス湯沸器は種類によって排気温度が 100°C を超えるときがありますので、真上での取付けはさけてください。やむをえず取付ける場合は湯沸器の上部に遮熱板などを設けて、換気扇の吸込温度が 50°C 以下になるようにしてください。
- 厨房では消防署の指導により換気口廻りに木材が使用できない場合があります。システム部材の不燃枠を使用してください。
- この換気扇は、業務用厨房換気扇として使用できますが、地域によっては、フードの中に設置する場合、フードにグリスフィルターを設ける必要がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(消防署)にご相談ください。
- 油の発生が多い場所には、フィルター付タイプをご使用ください。
- 油・粉塵など可燃性の汚れが換気扇に付着していると万が一の飛び火により火災の原因となる恐れがあります。必ず定期的(約1年を目安)に清掃してください。



第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	業務用有圧換気扇 EFC-30MSA	
	mm	非比例尺	2006.3.31			
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	NJ005009A-50(2/2)	仕様書


品名	三菱業務用有圧換気扇(厨房用メッシュタイプ・電動シャッター付)
形名	EFC-30MSA

台数	
記号	


電源	単相 100V				耐電圧	A.C 1000V 1分間							
羽根形式	30cm 金属製軸流羽根				絶縁抵抗	10MΩ 以上(500V 絶縁抵抗計)							
電動機形式	全閉形コンデンサ単相誘導電動機 4極E種				質量	10.2 kg							
使用周囲条件	温度 -10℃~+50℃ 相対湿度 90%以下 屋内				色調	マンセル N7 ..... 羽根、オリフィス マンセル N6.5 ..... シャッター ステンレス地色 ..... メッシュガード 溶融亜鉛めっき鋼板地色 ... 本体枠							
玉軸受	6200DDU (負荷側) 6200ZZ (反負荷側) グリス シリコン SH-44M												
特性表	周波数 (Hz)	風量(m³/h)		騒音(dB)		消費電力(W)		電流(A)		最大電流(A)		起動電流 (A)	公称出力 (W)
		強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱		
	60	1720	1320	46.5	40	63	55	0.64	0.55	1.02	0.74	1.37	50

※この商品は屋内で雨水のかからない状態でご使用ください。  
 ※「風量」「騒音」「消費電力」「電流」の値は静圧0時の値です。  
 ※風量測定はオリフィスチャンバ法で行った値です。  
 ※騒音は正面と側面に1.5m離れた地点3点を無響室にて測定した平均値です。  
 ※最大電流は、最大負荷時の値です。


■特性曲線図



■外形図



■結線図



第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	業務用有圧換気扇 EFC-30MSA	
	mm	非比例尺	2006.3.31		整理番号	NJ005009A-60(1/2)
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	NJ005009A-60(1/2)	仕様書




品名	三菱業務用有圧換気扇(厨房用メッシュタイプ・電動シャッター付)
形名	EFC-30MSA

台数	
記号	


### ■注意事項

- この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
- 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。
- 1日 50 回以上のひんぱんな起動停止を伴う使用は、羽根破損等の原因となりますので避けてください。
- 結氷する恐れのある場所では使用できません。
- 取付けは振動のない強固な場所にしっかり取り付けてください。取付け場所が弱いと共振を起こし、騒音及び羽根破損などの事故の発生する危険があります。弱い場所は補強などをして確実に取り付けてください。
- 有圧換気扇は天井近くの 1.8m 以上のところに取り付けてください。低い所に取り付けられますと、けが・事故の原因になることがあります。
- 設置をする時、下図のような場所には取り付けないでください。偏流が起こり異音の発生や羽根が破損することがあります。
 

・ダクトを使用する場合 { 吸込側の曲がり半径は羽根径 D 寸法以上 } { 離してください }	・2台以上が接近する場所 { 商品と商品の中心は羽根径 D 寸法の } { 3倍以上離してください }	・吸込側に遮へい物や極端な風路の 曲がりがある場所
--	---	------------------------------



- メタルラス張り、ワイヤラス張り、又は金属板張りの木造物と金属ボディの部分が直接接触しないようにしてください。漏電、感電、火災の原因になることがあります。このような場合にはシステム部材の絶縁枠を使用する必要があります。(電気設備技術基準の解釈第 167 条 3項)
- 漏電ブレーカを必ず設置してください。
- モータ焼損及び配線回路保護のため配線系統にモータブレーカ又は電磁開閉器(電磁接触器+サーマルリレー)などの過負荷保護装置を使用してください。過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の 1.2~1.5 倍程度を目安にしてください。ただし、商品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。
- アース端子、アース線のある機種は、必ず接地工事を実施してください。
- 電源接続を間違えますと正常な運転ができなくなり、場合によってはモータが焼損するなどの危険があります。スイッチ・プラグ等への接続は確実に実施してください。
- 汚れた空気を排出するときは新鮮な空気の入るところが必要です。換気扇の取付枠と同等以上の大きさの、空気取入口を換気扇の反対側に設けてください。
- 換気扇は汚れやすいものです。長時間放置しておきますと汚れが落ちにくくなりますので早めに掃除してください。(羽根の取扱いには十分注意してください)
- 故障の原因となる恐れがありますので現地改造はしないでください。
- 屋外(直接雨が掛かる場所)では使用しないでください。
- 塩害の恐れのある場所、腐食性ガスの発生する場所、及び温泉では使用できません。
- 各種ウェザーカバーとの組合せの場合、必要寸法(最低壁厚)を確保してください。必要寸法が確保されていない場合、寸法上組合せによる取付けができません。(木枠・不燃枠では必要寸法が確保されない場合があります)
- 換気扇は天井又は壁面に密着させますと取り付けられませんので 100mm 以上離して取り付けください。
- 天井取付けはできません。電気部品等に悪影響を与えることや、落下によりけがをする恐れがあります。
- 50°C を超える雰囲気では、モータやコンデンサーなど電気部品の劣化又は軸受部グリスの劣化による軸受部焼付きの原因になりますので使用できません。
- 火災予防条例準則に基づき、火源との距離は 1m 以上離してください。
- ガス湯沸器は種類によって排気温度が 100°C を超えるときがありますので、真上での取付けはさけてください。やむをえず取付ける場合は湯沸器の上部に遮熱板などを設けて、換気扇の吸込温度が 50°C 以下になるようにしてください。
- 厨房では消防署の指導により換気口廻りに木材が使用できない場合があります。システム部材の不燃枠を使用してください。
- この換気扇は、業務用厨房換気扇として使用できますが、地域によっては、フードの中に設置する場合、フードにグリスフィルターを設ける必要がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(消防署)にご相談ください。
- 油の発生が多い場所には、フィルター付タイプをご使用ください。
- 油・粉塵など可燃性の汚れが換気扇に付着していると万が一の飛び火により火災の原因となる恐れがあります。必ず定期的(約1年を目安)に清掃してください。



第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	業務用有圧換気扇 EFC-30MSA	
	mm	非比例尺	2006.3.31			
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	NJ005009A-60(2/2)	仕様書